



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC003/2.Н.00225

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «АкваРос СПб»
 Адрес: 199106, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Линия 16-Я В.О., дом 97, литер А, помещение 7-Н
 ОГРН: 1089847129008 Телефон: +78127031644 факс: +78127031644 E-mail: info@a-ros.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «АкваРос СПб»
 Адрес: 196158, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 46, литер В.
 ОГРН: 1089847129008 Телефон: +78127031644 факс: +78127031644 E-mail: info@a-ros.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

"СЗРЦ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности". Адрес: 196650, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, дом 13, корп. 2, лит. А3. ОГРН: 1117847160640. Телефон: +7 (812) 309-50-72. E-mail: info@szrc.ru. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.003/2 действительно до 11.09.2019 г.

код ОК 034 (ОКПД2)

20.30.11.120

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, по которой проводится идентификация)

Краска эластомерная защитная «ЗМ.ПАНЦИРЬ.ЭК», расходом на один слой 0,4-0,5 л/кв.м, выпускаемая по ТУ 20.30.11-014-85495285-2017. Серийный выпуск.

код ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, стандартов, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94-94 п. 7, метод II - группа горючести Г2 умеренногорючие по СНиП 21-01-97; ГОСТ 30402-96 - группа воспламеняемости - В1 трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - группа дымообразующей способности - Д2 с умеренной дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 - группа токсичности продуктов горения - Т1 малоопасные по СНиП 21-01-97.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № АПБ-015/03-2018 от 30.03.2018 г., ИЦ "СЗРЦ ТЕСТ" ООО "СЗРЦ ПБ". Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.003/2 до 11.09.2019 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). № ЕАС.04ИБН0.СМ.1507 от 14.09.2016 г., выдан ОС ООО «Оптимастек», рег. № ЕАС.004ИБН0.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.03.2018 по 29.03.2021



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.В. Брусникин

Е.М. Михатайкин

002338