



**НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ**

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001.00191

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место
нахождения заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «АкваРос СПб». ОГРН: 1089847129008. ИНН: 7801465346. Адрес: Россия, 196158, город Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 46, литер Б, помещение 213Б., телефон: 8(812)703-16-44, e-mail: info@a-ros.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место
нахождения изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «АкваРос СПб». ОГРН: 1089847129008. ИНН: 7801465346. Адрес: Россия, 196158, город Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 46, литер Б, помещение 213Б.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и место нахождение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «СД Испытания»
107140, Российская Федерация, г. Москва, Комсомольская площадь, д3/30,
строение 4. тел.: +7(965) 295-97-37, e-mail: sdspsi@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001

ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Защитный материал строительный «ЗМ.ПАНЦИРЬ» в модификации
ЗМ.ПАНЦИРЬ.МБР. Выпускаемые по ТУ 5760-003-85495285-2015
ЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПАНЦИРЬ (ЗМ.ПАНЦИРЬ).
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Серийный выпуск.

код ОКПД2

23.99.19.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которым (которых) производится сертификация)

ГОСТ 30244-94 п.7, метод II – группа горючести Г1
слабогорючие по СНиП 21-01-97; ГОСТ 30402-96 –
группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемые
по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 – группа
дымообразующей способности – Д1 с малой
дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97;
ГОСТ 12.1.044-89 П.4.20 – группа токсичности продуктов
горения – Т1 малоопасные по СНиП 21-01-97.

код ТН ВЭД

6806

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол исследований (анализа) № СГИ-ПБ191-02/2020 от 08.02.2021.
Испытательная лаборатория ООО «МЕГАПОЛИС» аттестат аккредитации
№ РОСС RU.32132.04СПЖ0.ИЛ.002 выдан 17.12.2020
ТУ 5760-003-85495285-2015 ЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПАНЦИРЬ
(ЗМ.ПАНЦИРЬ). ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Серийный выпуск.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Документы представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.02.2021 по 07.02.2024



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись, наименование, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, наименование, фамилия)

А.С. Зайцев

Г.В. Давлетшин